



CTVIM
6 rue Gaspard Monge
ZI Sud
13200 ARLES
☎ : 04 83 73 53 42
✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 5920

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17146

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de masses

Constructeur : BARRAIL

Type : Cubique mécano-soudé
Acier

N° de série : 20 T

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 31/01/2022

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 120\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

L'incertitude de mesure élargie correspond à l'incertitude-type composée multipliée par un facteur d'élargissement $k=2$, de telle sorte que la probabilité de couverture corresponde approximativement à 95%.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
MV 10	1 000 kg	31/01/2022	1 000,091 kg	31/01/2022	999,997 kg	28 g	Ajustage
MV 01	2 000 kg	31/01/2022	1 999,974 kg			55 g	Néant
MV 02	2 000 kg	31/01/2022	1 999,986 kg			55 g	Néant
MV 03	2 000 kg	31/01/2022	2 000,046 kg			55 g	Néant
MV 04	2 000 kg	31/01/2022	2 000,566 kg	31/01/2022	2 000,004 kg	55 g	Ajustage
MV 05	2 000 kg	31/01/2022	2 000,517 kg	31/01/2022	2 000,000 kg	55 g	Ajustage
MV 06	2 000 kg	31/01/2022	2 000,322 kg	31/01/2022	2 000,000 kg	55 g	Ajustage
MV 07	2 000 kg	31/01/2022	2 000,542 kg	31/01/2022	2 000,007 kg	55 g	Ajustage
MV 08	2 000 kg	31/01/2022	2 000,403 kg	31/01/2022	2 000,002 kg	55 g	Ajustage

Fin



CTMIM

6 rue Gaspard Monge

ZI Sud

13200 ARLES

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

CONSTAT DE VERIFICATION N° CV 17146

DELIVRE A : MICROMEGA PESAGE
ZAC DU CARREAU DE LA MINE
IMPASSE DU LAVOIR
13590 MEYREUIL

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

Désignation : Série de masses

Constructeur : BARRAIL

Type : Cubique mécano-soudé
Acier

N° de série : 20 T

CONSTAT

Il a été constaté que l'erreur de justesse (Ej) de la (des) masse(s) ci-après identifiée(s) (excepté pour l'(les) éventuelle(s) masse(s) non classée(s)) augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure à l'erreur maximale tolérée (EMT) pour la classe définie par les textes cités en référence des quels découle :

$$\bullet |Ej| + U \leq EMT$$

CONDITIONS DE VERIFICATION

Norme ou texte de référence :
Décision N° 10.00.600.001.1 du 28/06/2010

Procédure interne de vérification :
MO EM Etalonnage et Vérification

Conditions d'environnement :
Sans influence sur le classement

Date de la vérification : 31/01/2022

Date d'émission du constat : 31/01/2022

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

Jérôme BRUNAC

Ce document comprend 2 pages

CE CONSTAT DE VERIFICATION GARANTIT LE RACCORDEMENT DES RESULTATS D'ETALONNAGE AU SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES (SI)
LA VERIFICATION A ETE EFFECTUEE SELON UNE PROCEDURE VALIDEE PAR LE COFRAC
LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT DE VERIFICATION N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME DE FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL



ETALONNAGE
Accréditation
n° 2-1539

Portée disponible
sur www.cofrac.fr

CONSTAT (SUITE)

Identification	Masse nominale	Classe
MV 10	1 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage
MV 01	2 000 kg	M' (III 6 000)
MV 02	2 000 kg	M' (III 6 000)
MV 03	2 000 kg	M' (III 6 000)
MV 04	2 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage
MV 05	2 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage
MV 06	2 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage
MV 07	2 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage
MV 08	2 000 kg	M' (III 6 000) après ajustage

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Identification	Masse conventionnelle avant intervention
MV 10	1 000,091 kg
MV 04	2 000,566 kg
MV 05	2 000,517 kg
MV 06	2 000,322 kg
MV 07	2 000,542 kg
MV 08	2 000,403 kg